Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«19» сентября 2022 г., 3823006100020348084 1
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» октября 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2309/123-38/492-П/ПВП
(дата и время оформления предписания)

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22Б
(место оформления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 21 » сентября 2023 г., № 2309/123-38/492-П/РВП, учетный номер проверки 3823006100020348084 1.
(наименование и дата решения уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер плановой проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Мужчинкин Роман Александрович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу города Иркутска Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору)
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение выездной проверки. При наличии распоряжения (приказа) руководителя контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, иной инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) выбор был проведен после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Иркутская, г Иркутск, ул Мира, Дом 124
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых были проведены выездные проверки)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ИРКУТСКА" ИНН 3810025866, адрес регистрации юридического лица: ИРКУТСКАЯ, ИРКУТСК, УЛИЦА. МИРА. ДОМ 124
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «09» октября 2023 года, 14 час. 30 мин.
по «13» октября 2023 года, 16 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
06 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по выполнению мероприятий контроля)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При имитации задымления в коридоре расположенном рядом с актовым залом установлено, что системы противопожарной защиты не обеспечивают единство систем пожарной автоматики защищаемого объекта.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 4, Глава: 19, Статья: 83, Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.
Срок устранения нарушения:
01.09.2023
При осмотре помещений здания, установлено, что тамбуры входных групп в здание не оборудованы печными пожарными извещателями. Основание: п.А.4 приложения "А" СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1, Федеральный закон 123-ФЗ от 07.22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
01.09.2024

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу города Иркутска Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору) Мужчинкин Роман Александрович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ED87251E4A985F4A9C3AA2CE48D8DAD8
Владелец: Мужчинкин Роман Александрович
Действителен с 01.08.2022 по 25.10.2023

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, выдавшего предписание)

Мужчинкин Роман Александрович - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу города Иркутска Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору), телефон: 88395271770l, e-mail: romanmyzh@gmail.com

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которого выдано предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:
И.о директора Тишева Л.Д

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного гражданина, присутствующего)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(адрес(а) сайта, страницы, профиля)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛЕНИНСКОГО г. ИРКУТСКА»

Утверждаю
И. о директора
Л.А. Огнева

Информация
по устранению нарушения 2023год
на обеспечение ПБ учреждения по адресу: г. Иркутск, ул. Мира ,124
в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «21» сентября 2023г., №2309/123-38/492-П/РВП, учетный номер проверки 38230061000203480841

№ п/п	П	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Ответственный за выполнение	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнение
1	П1	При имитации задымления в коридоре расположенном рядом с актовым залом, что система противопожарной защиты не обеспечивают единство систем пожарной автоматики защищаемого объекта.Часть:4 Глава 219, Статья:83 ФЗ 123-фз от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Зам. директора по АХР Л.А. Огнева	01.09.2024г	Наличие финансирования по КР АПС. Получено положительное заключение экспертизы №38-1-1-2-036909-2023. В ценах 2024 г сумма **6 638 тыс. руб**
2	П1	Тамбуры входных групп в здании не оборудованы точечными пожарными извещателями. Ч.4ст.4, ч.1ст.6 ФЗ от 22.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.А.4 приложения «А» СП 5.13130.2009; п.4 НПБ 110-03	Зам. директора по АХР Л.А. Огнева	01.09.2024г	Наличие финансирования по КР АПС. Получено положительное заключение экспертизы №38-1-1-2-036909-2023. В ценах 2024 г сумма **6 638 тыс. руб**

Исполнитель Л.А. Огнева

25.10.2023г