КНМ 38230061000203531623 от 21.09.2022 года

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району
г. Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, 13, тел. 89914350845
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 23 » мая 2023 г., 10 час. 00 мин. № 75
(дата и время составления акта)

город Шелехов
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Шелеховскому району по пожарному надзору о проведении плановой выездной проверки от 02.09.2022 № 75 (учетный номер выездной проверки 38230061000203531623 от 02.05.2023 года)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Михаленков Ярослав Александрович, государственный инспектор Шелеховского района по пожарному надзору;

2) Петухова Н.М. директор лагеря (по доверенности)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии). должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Зданий, помещений, сооружений, территории, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы,

другие объекты к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты), которыми владеет или пользуется Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска" (далее ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска"), ИНН 3810025866.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 1) 666013, Иркутская область, шелеховский район, с. Большой Луг, ул. Левитана, 6 спальный корпус (фактический адрес проверки).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска", ИНН 3810025866

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «12» мая 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «12» мая 2023 г., 11 час. 00 мин.

с «23» мая 2023 г., 13 час. 00 мин.

по «23» мая 2023 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «___» _____ _____ г., ____ час. ____ мин.

по «___» _____ _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

Осмотр, инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «12» мая 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «12» мая 2023 г., 11 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска", ИНН 3810025866, фактический адрес объекта: 1) 666013, Иркутская область, шелеховский район, с. Большой Луг, ул. Левитана, 6 спальный корпус. (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Доверенность; - договор АПС, СОУЭ; - акты работоспособности; - технический паспорт;
- копии гарантийных обязательств; - обучение ответственного за ПБ;- приказ об ответственном за ПБ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1	При проверке работоспособности система СОУЭ на объекте защиты не запустилась.	**Основания: Основания: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».** **ст. 84.** Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	**Основания: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ** "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **Ст.4, 6.** **Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».** **п. 54.** Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения,. обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. **На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.** При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем.	**Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техническ регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6;** **Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».** **п. 54** Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.	Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ (выполнены не в фотолюминесцентном исполнении, отсутствуют обозначения первичных средств).	**Федеральный закон № 123 от22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6;** **ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.** **п. 4.5.1.** Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане. **Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденны постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «(противопожарном режиме».** **П.36.** Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарно безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационны выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
5	На путях эвакуации отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения.	**Основание: Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламен требованиях пожарной безопасности".** **ст. 4, ст. 6, ст. 89;** **СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Сист оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требова пожарной безопасности».** 5.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указываю направление движения, следует устанавли в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общеж вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные з пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридор

		расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; в незадымляемых лестничных клетках; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности. **СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1)** **п.7.6.9** Эвакуационные знаки безопасности устанавливаются в помещениях с одновременным пребыванием более 10 человек и площадью более 60 м **2**, а также на открытых технологических сооружениях опасных производственных объектов. Эвакуационные знаки безопасности постоянного действия устанавливаются: - над каждым эвакуационным выходом; - на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации; - для обозначения поста медицинской помощи; - для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; - для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации. В дошкольных образовательных организациях, учебных и медицинских учреждениях и зданиях с постоянным пребыванием МГН эвакуационные знаки безопасности устанавливаются независимо от числа находящихся в них людей. В помещениях, где возможно задымление, эвакуационные знаки безопасности следует располагать на высоте не более 0,5 м от пола. Знаки безопасности с внешней подсветкой не допускаются.
6	На объекте защиты первичные средства пожаротушения (огнетушители) установлены выше требуемых норм.	**Основание: Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".** **ст. 4, ст. 6,** **Ст. 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях** 1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями. 2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. **СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации** **п.4.2.7.** Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание № 75/1 от 23.05.2023;

2) проверочные листы.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Шелеховского района
по пожарному надзору
Михаленков Я.А.
«23» мая 2023г

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего плановую выездную проверку)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
Представитель ОГКУСО "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска (по доверенности)
Начальник лагеря
Петухова Наталья Михайловна
«23» мая 2023г

(Подпись)

Государственный инспектор Шелеховского района по пожарному надзору Михаленков Ярослав Александрович контактный тел. 89642214626, электронный адрес: shelehov_ond@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. ИРКУТСКА»

Мира ул., 124, г. Иркутск, 664020
Тел./факс: (3952) 37-27-05, 37-43-17
e-mail: cpd38@mail.ru

Начальнику отдела
подполковнику внутренней службы
Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по
Шелеховскому району
А.С. Макарову

18.07.2023 № (53-117) 1082 /23
На № от

Уважаемый Александр Сергеевич!

Доводим до Вашего сведения, что на основании выданного Предписания об устранении нарушения обязательных требований от 23.05.2023 № 75\1 на территориях, в зданиях, помещениях ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г Иркутска» (спальный корпус), расположенных по адресам: 666013, Иркутская область, Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. Левитана,6, спальный корпус. Приняты следующие меры по их устранению.

№ п\п	Вид нарушений	Мероприятия по устранению	Срок устранения
1.	В соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст.4,6,84. Обеспечить работоспособность системы СОУЭ на объекте. Срок до 16.06.2023	По состоянию на 09.06.2023 на детской оздоровительной дачи в п. Большой Луг работоспособность системы СОУЭ функционирует, что подтверждается наличием акта комплексного опробования противопожарной защиты. (Фото прилагается)	09.06.2023 г.
2.	В соответствии ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	По состоянию на 09.06.2023 приобретены знаки пожарной эвакуации, указывающие	09.06.2023 г.

	Ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 5.4. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 (с Изменением № 1) п.7.6.9. Обеспечить на путях эвакуации эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направления движения. Срок до 16.06.2023	направления движения. (Фото прилагается)	
3.	В соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст.4,6.; ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. П. 4.5.1. Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». П.36 Обеспечить планами эвакуации, соответствующими ГОСТу. Срок до 01.05.2024	По состоянию на 09.06.2023 планы эвакуации соответствуют ГОСТу (выполнены в фотолюминесцентном исполнении, обозначены первичные средства) (Фото прилагается)	09.06.2023
4.	В соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст.4,6.60; СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации П. 4.2.7. Установить на объекте защиты первичные средства пожаротушения (огнетушители) на уровне не выше 1,5 метра. Срок до 01.05.2024	По состоянию на 09.06.2023 защитные первичные средства пожаротушения (огнетушители) установлены на уровне не выше 1,5 метра. (Фото прилагается)	09.06.2023

5.	В соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст.4,6.; Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». П.54 Обеспечить эксплуатацию средств пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) в пределах срока службы, установленного изготовителем. Срок до 01.05.2024	Ходатайство о выделении финансирования на данные расходы, будет направлено в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, после составления проектно-сметной документации на замену устаревшей системы автоматической пожарной сигнализации.	01.05.2024
6.	В соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст.4,6.; Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». П.54. Обеспечить наличие технической документации на систему противопожарной защиты. Срок до 01.05.2024	Направлено письмо от 14.07.2023 № (53-117) -1069/23 в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о выделении финансирования на составление проектно-сметной документации на замену устаревшей системы автоматической пожарной сигнализации.	01.05.2024

Директор М.А. Жильцова

Петухова Н.М.